

In de serie 'Brand-veiligheidsinfo' zijn folders over de volgende onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers
2. Vluchten bij brand
3. Brandwonden: voorkomen en eerste hulp
4. Een veilige schoorsteen
5. Voorkom Koolmonoxide-vergiftiging (CO)
6. Doe het zelve en brandveiligheid
7. Op kamers en brandveiligheid
8. Brandpreventie voor ouderen
9. Brandpreventie op vakantie
10. Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid in woningen
12. Hulp na brand

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen
16. Bedrijfshulpverlening: veiligheid op de werkplek
17. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
18. Feestversiering? Het kan en moet veilig
19. Brandblussers op uw werkplek
20. brandveiligheid op evenementen

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het Netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking met het Netwerk Preventie (LNB)



Brandveiligheid op evenementen

Meer informatie of andere folders uit deze serie?

Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl



Voor elk evenement, zij het een buurtfeest, festival, circus, braderie of manifestatie, gelden regels voor de organisatie. Vaak is een vergunning van uw gemeente nodig. Bij de aanvraag zijn in ieder geval gegevens nodig over het soort evenement, het aantal te verwachten bezoekers en de eventuele plaatsing van tenten en tribunes dergelijke.

Het is gebruikelijk dat de gemeente de vergunningaanvraag voor advies doorstuurt naar de brandweer, die hem toetst op de brandveiligheidseisen. Eisen waarop de brandweer een aanvraag toetst zijn onder andere:

- De doorrijbreedte voor brandweervoertuigen is tenminste drie en een halve meter.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg.
- De minimale doorrijhoogte is vier meter.
- Rond brandkranen wordt een meter vrijgehouden.
- Brandkraanbordjes blijven zichtbaar.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen worden vrijgehouden.
- Toegangen tot belendende percelen worden niet geblokkeerd.
- Gewone uitgangen en nooduitgangen van bioscopen, cafés en dergelijke worden vrijgehouden.
- De begin- en eindtijd van het evenement worden op aanvraag aangegeven.
- Voor de doorvaart van de blusboot (als van toepassing) wordt vijf meter vrijgehouden.
- Containers en dergelijke staan minimaal tien meter van gevels vandaan. Bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde is deze afstand vijftien meter.



Het kan zijn dat de brandweer tijdens het evenement komt controleren of aan alle brandveiligheidseisen wordt voldaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl

